








Az épület villámvédelmi besorolása : R2–M2–T5–K1–H4
A villámvédelmi berendezés fokozata : V3c–L3a–F3/r–B3e

JELMAGYARÁZAT:

-  FELFOGÓ RÚD Ø16mm FeZn
-  FELFOGÓK ÖSSZEKÖTÉSE Ø10mm FeZn
-  Ø12mm FeZn LEVEZETŐ VAKOLAT ALATT
VIZSGÁLÓ ÖSSZEKÖTŐVEL
-  FÉMTÁRGY BEKÖTÉSE 10MM HORGANYZOTT KÖRACÉL
-  VILLÁMVÉDELMI FÖLDELŐ 3m HOSSZÚ KERESZTFÖLDELŐ
-  FÖLDELÉSEK ÖSSZEKÖTÉSE FÖLDBEN
Ø12mm FeZn

E B C		Műszaki Szolgáltató Betéti Társaság 1074 Budapest, Szövetség u. 28/b	tel/fax: 36-1-352-5616 mobil: 06-30-9623-102 e-mail: beharka.zsol@ebcbt.hu
ZSAROLYÁN REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA 4961 ZSAROLYÁN, FŐ U. 16. Hrsz: 225.			Rajzsám: V-4
VILLÁMVÉDELEM ÉS BETONALAPFÖLDELÉS			Méretarány M=1:100
			Kelt: 2013. AUGUSZTUS 12.
KALIVODA ÁRPÁD	Építész munkatárs: BARTUS ADÁM	Tartószervezet:	Épületgépészeti: MANGEL ZSÓRD
			Épületvillamosság:  BEHARKA ZSOLTI Kész.YT. 01-5000